

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ
ПІДЗЕМНИХ РОБІТ

01010, м. Київ – 10, Інженерний провулок, 4-а
р/р 26001209801735 в Печерському відділенні
УСБ м. Києва, МФО 322090, код 03360880
Індивідуальний податковий номер юридичної
Особи 033608826156, свідоцтво №34100441

*Розглянуто
до виконання
наказ*

тел. 280-29-52

П Р И Ц И С
Повторно

№ 8/1-1365 від 13.09.2007 р.

Директору Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України

Мадзігону В.М.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій вручено притис)

Об'єкт - Будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на

(об'єкт, його адреса)

пров. Костя Гордієнка, 6


виявлені порушення: В зв'язку з наближенням несприятливої пори року - осінньо-зимового періоду під час дощів буде відбуватись водонасичення ґрунтів неукріплених укосів котловану, який утворився при демонтуванні цегляних стін підвального приміщення. Це може призвести до обрушення укосів, може виникнути загроза руйнування дороги і житлових будинків № 4, № 8 на пров. Костя Гордієнка.

заходи, роботи, які необхідно виконати для виправлення порушення:

Для виправлення становища необхідно терміново виконати укріплення укосів котловану згідно проєктної документації або ліквідувати котлован (засипати ґрунтом з пошаровим ущільненням).

термін виконання: Терміново.

Інженер- геолог СУППР



М.М. Олійник

отримано:

дата, посада, назва організації, прізвище № телефона

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
АПН України
Вхідний № 268
"14" вересня 2007